



БОЙОРОК

ПРИКАЗ

«26» сентября 20 14 г.

№ 180

Об утверждении заключения
о соответствии построенного объекта

1. Утвердить заключение о соответствии требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов объекта капитального строительства «5-ти этажный, 6-секционный жилой дом №17 (стр.) в МР-4 Восточного жилого района, г.Салават», расположенного по адресу: РБ, г.Салават, МР-4 Восточного жилого района, дом №17(стр), построенного ООО «Строительное управление №5» по заказу ООО «СтройФонд».


2. Снять с регионального государственного строительного надзора объект капитального строительства «5-ти этажный, 6-секционный жилой дом №17 (стр.) в МР-4 Восточного жилого района, г.Салават», расположенный по адресу: РБ, г.Салават, МР-4 Восточного жилого района, дом №17(стр).

3. Заместителю начальника отдела государственного жилищного и строительного надзора, лицензионного контроля по Южному округу - государственному строительному инспектору Р. Ю. Аликбирова произвести необходимые действия по подготовке дела по объекту капитального строительства «5-ти этажный, 6-секционный жилой дом №17 (стр.) в МР-4 Восточного жилого района, г.Салават» к хранению в соответствии с требованиями к ведению делопроизводства.


4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела государственного жилищного и строительного надзора, лицензионного контроля по Южному округу - государственного строительного инспектора Р. Ю. Аликбирова.

Приложение: заключение о соответствии от 22.09.2017г.

Заместитель председателя -
главный государственный
строительный инспектор


(личная подпись)

Б.Г. Исмагилов
(Ф.И.О.)



расположенный по адресу: РБ, г.Салават, МР-4 Восточного жилого района, дом №17 (стр)
(почтовый или строительный)

Построенный ООО «Строительное управление №5»

Разрешение на строительство № 02-59-84-2015 от 31.07.2015г. сроком действия до 31.10.2017г. выдано Администрацией ГО г. Салават, РБ
(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Заключение негосударственной экспертизы проекта и результатов изысканий №77-1-4-0938-15 от 22.06.15г.ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «Индекс»
(номер и дата выдачи, кем выдано)


Начало строительства июль 2015г.

Окончание строительства сентябрь 2017г.

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов, проектной документации СЛ-15-20-33 разработанной ПК «Проектировщик», исполнительной документации построенного объекта капитального строительства, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

-извещение об окончании строительства (вх.№16541 от 06.09.17г.); акт проверки №145-17/АРЮ от 20.09.2017г.; заявление на выдачу заключения о соответствии построенного объекта (вх.№17484 от 20.09.2017г.);


Р.Ю.Аликбирова (расшифровка подписи) Заместитель начальника отдела государственного жилищного и строительного надзора по Южному округу

Р.А.Шайхуллин (расшифровка подписи) Главный специалист-эксперт отдела пожарного надзора

М.М.Накиев (расшифровка подписи) Ведущий специалист-эксперт отдела санитарно-эпидемиологического и экологического надзора

Экземпляр заключения получил:
(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)


(подпись)

С.В. Кузнецов
(расшифровка подписи)

директор
(должность)



**Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и
строительному надзору**

Номер дела 122 /ЮО/АРЮ

Экземпляр N 1



Утверждено приказом
Государственного комитета РБ по
жилищному и строительному надзору
от "26" сентября 2017 г.
N 180

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЪЗУЕМЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

г.Салават
(место составления)

№ 02-17/АРЮ от "22" сентября 2017г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ООО «СтройФонд»
(наименование застройщика или заказчика)
св-во ОГРН 1120266001130 ИНН 0266036566
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации,
юридический:453250, г.Салават, ул.Ленинградская, д.93, кв.25
почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;
почтовый: РБ, г.Салават, ул.Губкина, д.17, офис 10, тел.89871028000
фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
e-mail:strfond@yandex.ru
место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства
«5-ти этажный, 6-секционный жилой дом №17 (стр.) в МР-4 Восточного жилого
района, г.Салават»

(наименование объекта капитального строительства,
общая площадь здания - 7386,76 м2; этажность-5; количество квартир - 122;
общая площадь квартир - 6844,92 м2; жилая площадь квартир - 3691,07 м2;
основные проектные характеристики объекта капитального строительства)

На фасаде жилого дома установлен указатель класса энергетической эффективности.
Объект имеет следующие показатели энергетической эффективности и оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов

| Класс энергетической эффективности | В |
|---|---|
| Удельный расход тепловой энергии на отопление здания на отопительный период | 31,0 кДж/м3·°С·сут |
| Материал утепления наружных ограждающих конструкций | Наружные стены утеплены ПСБ-С-25 толщ. 100мм. |
| Заполнение световых проемов | Окна из ПВХ профилей |
| Прибор учета водоснабжения (общедомовой) (поквартирный) | ВСКМ 90-50 ф СВК-15 |
| Прибор учета теплоснабжения (общедомовой) (поквартирный) | ТВ7-01; ТВ7-04.1 Doprino III |
| Прибор учета электроснабжения (общедомовой) (поквартирный) | Меркурий 231 АМ-01 Меркурий 201,5 |
| Прибор учета электроснабжения (поквартирный) | СГБМ-1,6 |